


T - Warmwasser; Tepla voda; Meleg viz; Apa calda; Acqua calda; Warm water; Warm vatten; Hot water; Topla voda; Woda ciepla;

2 - Testventili; Kontrolny ventili; Szelen; Ventil de testare; Kontrolni klanan; Valvola di sicurezza; Ventili gheidsventiei; Sakerhetsventili; Safety valve; Varnosni ventili; Zawor bezpieczeŝstwa;

Valvola di ritegno; Terugslagventiel; Ickereturventil; Non-return valve; Nepovratni ventil; Zawór zwrotny;

Das drucksystem; Zavrety tlakovy system; Zartyomasy rendszer, Sistemul inchis (sub presiune); Zamknyta nakopichuvannya sistema pdklyuchennya (pid tyiskom); Sistema di schiuso (compressione); Gesloten druk systeem Zavoreni tlačni sistem; System zamkniety (cisnieniowy)



Hubud redukcion ventilen; Preassure reduction valve; Glavni redukcijski ventili; Zawór redukcyjny ciśnienia;
- Sperrventili; Hlavný privodový ventili; En bemenno szelen; Rohovet fenchidare; Knapu

6 - Testansatzstuck; Zkusowy T-diel; Zkusowy T-diel; Zkusowy T-diel; T-proba csatlakozo; Accesorii de incercare; T-innikovii dovodni ventili; Zawor odcijanacy; dovodni ventili; Zawor odcijanacy;

7 - Trichter mit den Anschluß an den Ablauf; Odvodna trubka poistneho ventila; Odvodna trubka poistneho

Nadstavek za hitrostni ventil

Naostawek do zbierania wody, podłączenie do odpływu wody.

(Fig. 3)

② Elektroheizung; Elektrický ohřevac; Elektrický zohreivac; Elektromos fűtőszal;

③ Regelthermostat; Regulacni termostat; Regulacny termostat; Szabalyvozo lermosztal; Szabalyozó termosztát; Termostatoj szabályozó, termostati gőzök, elemek gőzifoly.

Regulator temperature.

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTES; TECHNICKE VLASTNOSTI; TECHNISCHE VLASTNOSTI;
TEHNIKAJI TULAJDONSAGOK; TEHNICE CARACTERISTICILE; TEHNIČKI DANI;
CARACTERISTICE TEHNICE; TECHNISCHE EIGEN SCHAFFEN VAN HED APPARAAT;
TEKNIKA EGENSKAPER; TECHNICAL PROPERTIES OF THE APPLIANCETE;
TEHNIČNE LASTNOSTI APARATA; WŁASCIWOSCI TECHNICZNE

1		AD 30L	AD 40L	AD 50L	AD 60L	AD 80L	AD 100L	AD 120L	AD 150L
2	(t)	30	40	50	60	80	100	120	150
3	(MPa)	0.6							
4	(kg)	13 43	15 55	17 67	19 79	22 102	26 126	30 150	34 184
5.1		5.2 Mg anode							
6	(W)	1500				2000			
7	(V~)	230							
8	(⁽¹⁾ kWh/24h)	1.05	1.22	1.35	1.49	1.86	2.33	2.78	2.86
9	(h)	1.40	1.86	1.74	2.09	2.79	3.49	4.19	5.23

1. Tip; Typ; Tipus; Tipi; Tip; Tipo; Type; Typ; Type; Typ;

2. Volumen; Objem; Objem; Urtartalom; Volume; Объем; Volume; Volym; Volume; Prostornina; Polemnosc.

3. Betriebsdruck; Provozni tlak; Pracovny tlak; Uzemi nyomas; Presiunea de lucru; Robochi tisk; Pressione di lavoro; Werkdruk; Arbets tryck; Working pressure; Delovni tlak; Maksymalne cislennienie robocze zbiornika.

4. Gewicht; Hmolnost; Hmolnost; Tomeg; Greutatea; Bara; Peso; Gewicht; Vikt; Weight;
Teza; Waga netto.

5.1 Kesselschutz; Ochrana kotle; Ochrana kotla; Kazanvedelem; Protecția calzanului;

Защит від копізії; Protezione caldara; Bescherming van de ketel; Skydda panna; Kottile protection; Zascita; Pzied korozja.

5.2 Schmeltz; Email; Email; Zomanc; Email; Емалъ; Smalto; Email; Email; Enamel; Email;
Emalia.

6. **Kraft/starka; Sila; Sila; Tejsesitmeny; Puterea; Potужність нагрівача; Potenza; Wermogen; Kraft; Electric power; Moc; Moc grzalki elektrycznej.**

7. Spannung; Napätie; Napätie; Tensiunea; Hanpyra; Voltage; Spanning; Spanning; Electric power; moc; mocs graziat; siena; jzaniej.
Electric voltage; Napetost; Napiecie znamionowe.

La cosa peggiore, purtroppo, rispetto all'ambiente.

8. Bereit schaftstromverbrauch bei 65°; Strata energie pri udrizavani toploti v nadzir na 65°; Strata energie pri udrizavani toploti v nadzir na 65°; Energieavszetek a tartalyban 65°; Strata energie pri udrizavani toploti v nadzir na 65°; Втрати енергії для підтримування еселя; Consumul de energie electrica in cazul 65°; Topnetapati v baku na 65°; Consumo di energia per mantenere la temperatura costante dell'acqua nel scaldabagno a 65°; Energieverbruic bij instandhouding van een constante water temperatuur 65°; Forlust av energi under de temperatuur i pannan vid 65°; Energy consumption to maintain stable temperature of water in the heater 65°; Izguba energije pri vzdrževanju temperature v kotlu na 65°; Zuzycie energii elektrycznej przy utrzymywaniu stalej temperatury w podgrzewaczu wody ta 65°;

9. Aufwärmungszeit 15-65°: Tepelny čas 15-65°; Tepelny čas 15-65°; Vreme segrevanja de incalzare pana la 650; Час необхідний прогрівання 15-65°; Tempo di riscaldamento 15-65°; Verwarmingstijd tot 15-65°; Under upwarming 15-65°; Heating time 15-65°; Vreme segrevanja 15-65°; Czas zagrzewania 15-65°;