

062R0159

062R0159




Fig. 1 / Abb. 1

DN	
15	2,5
20	3
25	4
32	5
40	5




Fig. 6 / Abb. 6



Fig. 2 / Abb. 2

n	bar
0	0.25
1	0.24
2	0.23
3	0.22
4	0.21
5	0.20
6	0.19
7	0.18
8	0.17
9	0.16
10	0.15
11	0.14
12	0.13
13	0.12
14	0.11
15	0.10
16	0.09
17	0.08
18	0.07
19	0.06
20	0.05

Fig. 3 / Abb. 3



Fig. 4 / Abb. 4



Fig. 5 / Abb. 5

The PV Controller is designed to upgrade USV-M shut-off valve to USV-PV automatic balancing valve.

Data

Max. working pressure 10 bar
Max. differential pressure
across valve 0.8 bar (80 kPa)
Max. flow temperature 120 °C
Max. test pressure 16 bar

Installation

Upgrade USV-M to USV-PV by doing the following:

- * Open the USV-M valve fully and remove the inset by turning the hexagon neck counterclockwise (fig 4).
- * Check that PV-Controller is fully open before connecting it to USV-M
- * Turn the PV-Controller until stop. No tools are needed, but if one is to be used it is recommended to use a pipe wrench and placed around the diaphragm as fig.5 is showing.
- * Fit impuls tube connector to the USV-I drain cock and connect the impuls tube.
- * The impulse tube must be flushed through before mounting to the "+" at the USV-PV valve.
- * Check that the drain cock is opened again before activating the USV-PV.
- * **USV-PV is activated by first closing and then fully opening the valve again.**

Note: Before draining through the drain cock the USV-I must be closed and the impulse tube removed.

Shut-off

Turning the USV-PV and USV-I knob fully clockwise will shut off the riser.

Pressure testing

Max. test pressure 16 bar
Note: When pressure testing, the impulse tube must be connected and any needle valve must be open. The USV-I valve in the flow pipe and the USV-PV in the return pipe must also be open. If this instruction is ignored, the automatic balancing valve might become damaged.

Setting/adjustment

USV-PV can be set to control the differential pressure between 0.05 bar and 0.25 bar (5 and 25 kPa). USV-PV is factory-set at 0.1 bar (10 kPa), but this setting can be changed by 0.01 bar (1 kPa) by turning the setting spindle (2, fig.3) one full turn. Turning the spindle clockwise increases the setting; turning it counterclockwise reduces the setting.

If the setting is not known, turn the spindle fully clockwise. The setting is now 0.25 bar (25 kPa). Now turn the spindle a number of times ("n") until the required setting is obtained (fig. 6).

Note: After 20 turns the spindle becomes disengaged.

Fault location

Check the following if the riser valve does not function correctly:

1. Is the flow direction through the valve correct?
2. Is the USV-I valve open?
3. Was USV-PV activated by closing and opening the valve?
4. Is the impulse tube fitted correctly and are any needle valves open?
5. Is the drain cock on USV-I open?

Accessory

Impulse tube, 1.5 m **003L8152**
Impulse tube, 5 m **003L8153**

DEUTSCH

Der PV-Regler wird zur Ausrüstung des Absperrventils USV-M zum automatischen Strangdifferenzdruckregler USV-PV eingesetzt.

Technische Daten

Max. Betriebsdruck 10 bar
Max. Differenzdruck
über dem Ventil 0,8 bar (80 kPa)
Max. Durchflusstemperatur 120 °C
Max. Prüfdruck 16 bar

Montage

USV kann entsprechend den folgenden Anweisungen zum USV-PV aufgerüstet werden:

- * Das Ventil USV-M muss vollständig geöffnet werden. Der Ventileinsatz wird mit einem Schraubenschlüssel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt (Abb. 4).
- * Vor dem Aufsatz auf USV-M muss überprüft werden, ob der PV-Regler vollständig geöffnet ist.
- * Der PV-Regler wird bis zum Anschlag eingedreht. Hierzu wird kein Werkzeug benötigt. Sollte es notwendig sein, kann das Membrangehäuse mit einer Rohrzange eingedreht werden (Abb. 5).
- * An den Entleerungshahn des USV-I sollte zuerst der Impulsleitungsstutzen und dann die Impulsleitung angeschlossen werden.
- * Die Impulsleitung muss vor dem Anschluss an USV-PV kurz durchgespült werden.
- * Vor der Inbetriebnahme des USV-PV muss überprüft werden, ob der Entleerungshahn am USV-I geöffnet ist.
- * **USV-PV wird dadurch funktionsfähig, dass das Ventil zuerst geschlossen und dann vollständig geöffnet wird.**

Bemerkung: Vor der Entleerung des Ventils durch den Entleerungshahn muss USV-I geschlossen und die Impulsleitungen entfernt werden.

Absperrung

Der Strang wird durch Drehen der Handgriffe am USV-PV und USV-I in Uhrzeigersinn abgesperrt.

Druckprüfung

Max. Prüfdruck 16 bar

Bemerkung: Bei der Druckprüfung muss die Impulsleitung angeschlossen und alle Radiatorventile müssen geöffnet werden. Das USV-I Ventil im Vorlauf und das USV-PV im Rücklauf müssen ebenso geöffnet werden. Bei Nichtberücksichtigung oberer Anweisung kann der Strangdifferenzdruckregler beschädigt werden.

Einstellung

Mit dem USV-PV kann der Differenzdruck zwischen 0,05 bar und 0,25 bar (5 kPa und 25 kPa) eingestellt werden. USV-PV ist werkseitig auf einen Differenzdruck von 0,1 bar (10 kPa) eingestellt. Bei jeder vollen Umdrehung der Einstellspindel im Uhrzeigersinn (2, Abb. 3) wird der Druck um 0,01 bar erhöht. Durch Drehen in die andere Richtung wird der Druck gedrosselt.

Wenn die Einstellung nicht bekannt ist, muss die Einstellspindel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht werden. Der eingestellte Sollwert ist nun 0,25 bar (25 kPa). Von diesem Wert ausgehend kann der gewünschte Sollwert durch "n" Drehungen eingestellt werden.

Bemerkung: Nach 20 Umdrehungen wird die Einstellspindel ausgehakt.

Störungserkennung

Bei unbefriedigender Funktion sollte folgendes überprüft werden:

1. Die Durchflussrichtung durch das Ventil
2. Ist das USV-I- und das USV-PV-Ventil geöffnet?
3. War USV-PV aktiviert durch Schliessen und nachfolgendes Öffnen?
4. Ist die Impulsleitung richtig angeschlossen und sind Thermostatenventile geöffnet?
5. Ist der Entleerungshahn geöffnet?

Zubehör

Impulsleitung, 1,5 m **003L815200**
Impulsleitung, 5 m **003L815300**

Bestell.-Nr.